

DIAGRAMA UNIFILAR



LEYENDA	
●	POSTE EXISTENTE
○	POSTE PROPUESTO 35'/40' HAV CUADRADO
←	VIENTO A TIERRA
⊠	TRANSFORMADOR PAD-MOUNTED PROPUESTO CAPACIDAD INDICADA
—//	LINEA PROPUESTA 1ø, 7200V AEREA
— — —	LINEA SECUNDARIA PROPUESTA
◇	ELBOW CONECTOR
◆	CONO DE ALIVIO EXTERIOR
⏚	PARARRAYO
—\—	CUT-OUT CAPACIDAD INDICADA
—\	FUSIBLE CAPACIDAD INDICADA
—☼—	LAMPARA TIPO COBRA 250W, 220V
▭	MODULO PORTA CONTADOR BLINDADO
— . —	LINEA AEREA EXISTENTE 1ø 7,200V
△	TRANSFORMADOR TIPO POSTE 25 KVA
— + —	LINEA PRIMARIA SOTERRADA 1ø 7200V

NOTA :
EL DISEÑO ELÈCTRICO DEBERÀ SER APROBADO POR LA DISTRIBUIDORA ELÈCTRICA CORRESPONDIENTE, PREVIO A LA EJECUCIÒN.

LOS PLANOS A SOMETER A LA DISTRIBUIDORA DEBEN SER LOS QUE ENTREGUE LA INSTITUCIÒN.

CUALQUIER CAMBIO PROPUESTO DEBE SER INFORMADO PREVIAMENTE A LA DIVISIÒN DE SUPERVISIÒN ELÈCTRICA.

TODOS LOS MATERIALES ELÈCTRICOS A INSTALAR DEBERÀN SER HOMOLOGADOS CON LA DISTRIBUIDORA.

N.P.(EXP.)

01
U-05

PLANO ELÉCTRICO

ESC.1:500

VILLA ESPERANZA GUAYUBÍN

LIC. DANILO MEDINA
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DOMINICANA

GOBIERNO CONSTITUCIONAL
2016-2020

INVI
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA
Techo digno para la gente

ING. MAYOBANEX ESCOTO
DIRECTOR GENERAL

ING. RENSO B. CUEVAS PÉREZ
GERENTE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS

MANOS A LA OBRA

DIVISION DE URBANISMO Y ARQUITECTURA

PROYECTO:
VILLA ESPERANAZA GUAYUBÍN
PROVINCIA MONTE CRISTI

CONTENIDO:
PLANO ELECTRICO

DISEÑO:
TALLER DE URBANISMO

REVISION:
ARQ.YEIMY HERNÁNDEZ
CODIA 33,706

CONSULTORES:
IEM. MARIZA LEGUIZAMÓN
SIST. ELECTRICO CODIA 15,477

ING. LEONARDO PÉREZ
SIST. ESTRUCTURAL CODIA 15,898

ING. PORFIRIO HERRERA
SIST. SANITARIO CODIA 3,388

TITULO DE HOJA:
PLANO ELECTRICO

HOJA:
U-05

ESCALA: 1:500

FECHA: ABRIL/ 2018

VIVIENDA TIPO:

AREA:

NOTAS / REVISIONES:

ARCHIVO (RUTA):
ARQUITECTURA
DATA ARQUITECTURA
ARQUITECTURA
INVI 2018
PROYECTOS URBANOS

HOJA: 07 / 15